



ROZHODNUTIE O STAVEBNOM ZÁMERE

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Košice, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako vecne a miestne príslušný úrad podľa § 13 písm. j) zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný úrad“), o žiadosti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, IČO: 35910739 o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere takto rozhodol:

Stavebný úrad podľa § 60 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“) odsúhlasuje stavebný zámer a po prerokovaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa ust. § 50 a nasl. stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 14 vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR č. 60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhl. č. 60/2025 Z.z.“), podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva rozhodnutie o stavebnom zámere

pre stavebníka: SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, IČO: 35910739 (ďalej len „stavebník“)

ID stavby: nebolo pridelené

Názov stavby: „Stavebné úpravy plynárenských zariadení v obci Lemešany – Ličartovce“

v členení: Stavba 01 – VTL plynovody

01/SO1 – Príprava staveniska

01/SO2 - VTL prípojky

01/SO3 - Prepojenie a odpojenie

01/SO4 – Dočasná prístupová komunikácia pre manipuláciu s TU

01/SO5 – Prepojovacie objekty

Miesto stavby: Lemešany, Ličartovce, Drienov

na pozemkoch mimo zastavaného územia k.ú. Lemešany, Ličartovce, Drienov, Obišovce

Stavebné pozemky reg. E:

k.ú. Lemešany: 654/2, 653/1, 653/4, 652/1, 651/1, 650/1, 649/2, 649/1, 647/1, 629/4, 646/1, 659, 658, 657/1, 656/1, 655, 654/202, 653/3, 653/6, 652/3, 651/4, 650/5, 649/3, 649/201, 647/3, 644/1, 643/1, 640/1, 639/1, 636/1, 635/1, 632/1, 629/8, 633/1, 630, 628, 627/1, 625, 622, 621, 618, 617, 614, 613, 610, 609, 606, 485/1, 443/2, 444,

-k.ú. Drienov: 866/209, 866/208, 866/207, 866/206, 866/205, 866/204, 5015/10, 866/203, 5022, 866/195,

-k.ú. Drienovská Nová Ves: 1643, 1642, 1641, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1632, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627

Stavebné pozemky reg. C:

k.ú. Lemešany: 565/5, 147/1, 147/14, 556/9, 556/8, 556/7, 556/10, 556/1, 556/6, 555/15, 553/2, 553/7, 553/26, 553/1, 552/1, 540/1,

k.ú. Obišovce: 1255, 1254, 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1248, 1245, 1247, 1246, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225, 1224, 1223, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217, 1216, 1215, 1214, 1213, 1212, 1084, 1211, 1210, 1209, 1207, 1208, 1256, 1206, 1148, 1149, 1150, 1151, 1205, 1191/2, 1202, 1201, 1200, 1199, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1190, 1188/1, 1187/3, 1187/2, 1187/1, 1192, 1191/1, 1203, 611/9, 611/8, 611/7, 1188/2, 1167/2, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1154, 465/16, 465/29, 1049, 1050, 1054, 1053, 1036,

k.ú. Ličartovce: 738/1, 291/1, 291/22, 291/11, 291/8, 291/5,

k.ú. Drienov: 1325/1, 1310, 1311, 1311/1, 1309/1, 1309/2, 1308/20, 1308/14, 1308/13, 1308/12, 1308/11, 733/4, 733/1, 733/2

k.ú. Drienovská Nová Ves: 1789/1, 1690/3

Účel stavby: Obnova a modernizácia existujúceho VTL plynovodu za účelom zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej siete.

Identifikačný kód stavby: 2311-Rozvody ropy a plynu

Typ stavby: Inžinierske stavby, líniové – stavebné úpravy

Charakter stavby: stavebné úpravy

Generálny projektant stavby: Ing. Valéria Sterančáková - autorizačné osvedčenie číslo 5824*A2

Identifikačné údaje dokumentácie: „Stavebné úpravy plynárenských zariadení v obci Lemešany-Ličartovce“ zákaznícky kód dokumentu SD23611, ktorú v 01/2026 spracovala oprávnená osoba:
Ing. Valéria Sterančáková - autorizačné osvedčenie číslo 5824*A2

Zoznam účastníkov konania:

Vlastníci dotknutých pozemkov a účastníci konania podľa ust. § 49 ods. 1 písm. c) stavebného zákona – t.j. vlastníci susednej stavby a vlastníci susedného pozemku, ak ich vlastnícke právo alebo iné práva k týmto stavbám a pozemkom môžu byť rozhodnutím o stavebnom zámere priamo dotknuté:

POZEMKY reg. C

k.ú. Obišovce:

1255, 1254, 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1248, 1245, 1247, 1246, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225, 1224, 1223, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217, 1216, 1215, 1214, 1213, 1212, 1084, 1211, 1210, 1209, 1207, 1208, 1256, 1206, 1148, 1149, 1150, 1151, 1205, 1191/2, 1202, 1201, 1200, 1199, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1190, 1188/1, 1187/3, 1187/2, 1187/1, 1192, 1191/1, 1203, 611/9, 611/8, 611/7, 1188/2, 1167/2, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1154, 465/16, 465/29, 1049, 1050, 1054, 1053, 1036,

k.ú. Ličartovce:

738/1, 291/1, 291/22, 291/11, 291/8, 291/5,

k.ú. Drienov:

1325/1, 1310, 1311, 1311/1, 1309/1, 1309/2, 1308/20, 1308/14, 1308/13, 1308/12, 1308/11, 733/4, 733/1, 733/2

k.ú. Drienovská Nová Ves:

1789/1, 1690/3

POZEMKY reg. E

-k.ú. Lemašany:

654/2, 653/1, 653/4, 652/1, 651/1, 650/1, 649/2, 649/1, 647/1, 629/4, 646/1, 659, 658, 657/1, 656/1, 655, 654/202, 653/3, 653/6, 652/3, 651/4, 650/5, 649/3, 649/201, 647/3, 644/1, 643/1, 640/1, 639/1, 636/1, 635/1, 632/1, 629/8, 633/1, 630, 628, 627/1, 625, 622, 621, 618, 617, 614, 613, 610, 609, 606, 485/1, 443/2, 444,

-k.ú. Drienov:

866/209, 866/208, 866/207, 866/206, 866/205, 866/204, 5015/10, 866/203, 5022, 866/195,

-k.ú. Drienovská Nová Ves:

1643, 1642, 1641, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1632, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627

k.ú. Lemešany:

565/5, 147/1, 147/14, 556/9, 556/8, 556/7, 556/10, 556/1, 556/6, 555/15, 553/2, 553/7, 553/26, 553/1, 552/1, 540/1,

Údaj o spôsobe doručovania:

Toto rozhodnutie sa podľa § 51 ods. 3 stavebného zákona doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Podrobné údaje o stavbe:

Predmetom projektu je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v k.ú. Lemešany, Ličartovce, Drienov, Obišovce. Navrhovaná stavba rieši stavebné úpravy VTL plynovodu DN500, PN 40 v dĺžke 2505m a VTL pripojovacieho plynovodu DN100 a DN80 v dĺžke 1290m. Stavebné úpravy PZ budú realizované výmenou nevyhovujúceho rúrového materiálu za materiál s požadovanými mechanickými vlastnosťami pre zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej siete. Projekt je súčasťou obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.

Stavba 01 VTL PLYNOVODY

Existujúci VTL plynovod DN500, PN40 Haniska – Drienovská Nová Ves bude zrekonštruovaný v úseku Lemešany - Ličartovce.

Predmetný rekonštruovaný úsek VTL plynovodu DN500, PN40 bude vybudovaný súbežne s existujúcou trasou zrušeného plynovodu v jeho ochrannom pásme. Trasa VTL plynovodu vedie trvalým trávnatým porastom, ornou pôdou, vodnou plochou, komunikáciou a ostatnou plochou.

V trase VTL plynovodu dôjde ku križovaniu Ličartovského potoka, cesty III. triedy.

Horizontálne a vertikálne zmeny smeru VTL plynovou budú vyhotovené z rúrových ohybov, príp. oblúkov ohýbaných za studena, príp. tepla s polomerom ohybu min. 5DN, minimálnu hrúbka vnútornej a vonkajšej steny oblúkov pre polomer $\leq 20D$ musí spĺňať STN EN 1594.

Body napojenia, koncové body, lomové body a odbočky budú v teréne označené orientačnými tabuľkami a stĺpkami. Zrušený úsek existujúceho plynovodu DN500 bude odpojený, odplynovaný a zaslepený.

01/S01 PRÍPRAVA STAVENISKA

Prvým krokom pred samotnou realizáciou montážnych a zemných prác bude vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v miestach realizácie zemných prác, čo má zamedziť ich poškodeniu. Vytýčenie musí byť realizované správcami sietí.

V šírke dopravnno-pracovnom páse zrealizovať skrývku ornice v hrúbke 0,3 m, zriadiť plochu zariadenia staveniska ZS1, ZS2, ZS3 (navrhuje sa plocha o rozmere ZS1 -375 m², ZS2 – 750 m², ZS3 – 250m²) - dočasnú prístupovú komunikáciu /PC1/ v dĺžke 163m, /PC2/ v dĺžke 7m, /PC3/ v dĺžke 6m, /PC4/ v dĺžke 142m. Pre prístup k ZS1 bude využitý existujúci zjazd z cesty I. triedy č.I/20. Pre prístup ku križovaniu Ličartovského potoka bude využitý existujúci zjazd z cesty I. triedy č.I/20, ktorý bude upravený – spevnený. Na skrývku ornice je určený pás 3m na opačnej strane ako je prístup k ryhe. Ornica sa nesmie premiešať so zeminou z výkopu.

01/S02 VTL PRÍPOJKY

Do projektu rekonštrukcie je zahrnutá rekonštrukcia prípojky k RS Drienov DN100 o dĺžke 1280 m spadá do rekonštrukcie v celom rozsahu. V mieste rušeného nadzemného uzáveru k RS bude osadený nový podzemný uzáver DN100, vrátane IS.

Navrhovaný pripojovací plynovod bude vybudovaný spolu s hlavným plynovodom.

V trase VTL pripojovacieho plynovodu dôjde ku križovaniu Drienovského potoka, diaľnice D1 (Košice – Prešov) bezvýkopovou technológiou v chráničke DN200, rieky Torysa bezvýkopovou technológiou, kde ochrana izolácie potrubia bude kompozitným materiálom. Nadzemný prechod ponad rieku Torysa bude zrušený. Križovanie Drienovského potoka bude realizované prekopením, potrubie DN100 bude potrebné chrániť geotextíliou.

Trasa pripojovacieho plynovodu je navrhnutá v rastlome teréne, prednostne v súbehu, v ochrannom pásme existujúceho pripojovacieho plynovodu.

Horizontálne a vertikálne zmeny smeru na trase VTL pripojovacích plynovodov DN100 budú vyhotovené z rúrových ohybov, príp. oblúkov ohýbaných za studena, príp. za tepla s polomerom ohybu min. 3DN.

V špecifických prípadoch z dôvodu stiesnených priestorových podmienok a po odsúhlasení prevádzkovateľom PZ môžu byť použité kolená v zmysle STN EN 10253-2, typ B.

Tvarovky a požadované hrúbky stien ohybov/oblúkov sú popísané v jednotlivých situáciách PD. Existujúce prípojky DN100 budú po odstavení z prevádzky odpojené, odplynené a zaslepené. Všetky povrchové znaky (značenie- stĺpiky, tabuľky, poklopy) na odpojených pripojovacích plynovodoch a na verejnom priestranstve budú zrušené.

01/S03 PREPOJE A ODPOJE

Pred začiatkom realizácie stavebných úprav je potrebné overiť v teréne funkčnosť a dostatočnú tesnosť trasových uzáverov TU Budimír/1605 a TU Drienovská Nová Ves 2/3701.02. Pri realizácii prepojavacích a odpojovacích prác požadujeme riešiť prerušenie dodávky plynu v plynovodoch nasledovne:

Po preverení tesnosti uzatvorenia bude možné z úseku VTL plynovodu vypustiť plyn, resp. znížiť tlak plynu na hodnotu pre bezpečné osadenie balónov v miestach prepoja odpoja č.1, č.2, č.3, č.4. Osadené balóny DN500, DN100 a DN80 budú slúžiť pre zabezpečenie interného prostredia pre realizáciu zväracích prác.

Postup zníženia tlaku v predmetnom úseku:

- Zníženie výstupného tlaku v danej lokalite sa bude realizovať uzatvorením TU Drienovská Nová Ves/3701, TU Drienovská Nová Ves 2/3701.02 (a uzávermi č.2,3 a 5)
- Ďalej uzatvorením TU Budimír/1605 a TU Budimír Družstevná pri Hornáde/1604.06
- Uzáver TU Družstevná pri Hornáde/1604.08 ostáva otvorený
- Z oddeleného úseku budú odčerpávať ZP RS Ličartovce, RS Drienov Letná, RS Obišovce, RS Bretejovce a RS Družstevná pri Hornáde Hornádska
- Predpoklad doby zníženia prevádzkového tlaku na 500kPa v oddelenej časti siete je cca 15 dní v letnom období.
- Zvyšný ZP z úseku TU Budimír – TU Drienovská Nová Ves prečerpáť cez odfuky DN150 z obtoku na uzávere TU Drienovská Nová ves 2/3701.02 a cez odfuk DN80 z obtoku na uzávere TU Drienovská Nová Ves/3701 z výsledným požadovaným pretlakom v odstavenom úseku po prečerpaní ZP=0 bar.

Na uvedenom úseku sa nachádzajú 4 regulačné stanice, a to RS Bretejovce, RS Obišovce, RS Drienov a RS Ličartovce.

Počet odstavených odberateľov: spolu asi 1805 odberateľov, z toho 847 na RS Bretejovce, 292 na RS Ličartovce a 666 na RS Obišovce.

Odberatelia z RS Drienov nebudú odstavení, nakoľko budú zásobovaní zokruhovaním z RS Haniska pri Prešove.

Po odtlakovaní /nulový tlak/ resp. zníženom tlaku na hodnotu pre bezpečné osadenie balónov v miestach osadenia balónov. Osadené balóny budú slúžiť na zabezpečenie interného prostredia.

Odstavenie RS a jej opätovné nahodenie a zároveň odstavenie a opätovné nahodenie odberateľov budú zabezpečovať pracovníci DÚ SPP-D a.s.

Pred realizáciou odpojov je nutné dodržať povinnosť o včasnom informovaní dotknutých odberateľov o prerušení distribúcie plynu. Pri prerušení dodávky plynu odberateľom je potrebné postupovať v zmysle ust. § 64 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „Zákon o energetike“).

Pre prepájacie a odpojovacie práce musí byť zhotoviteľom vypracovaný technologický postup a technologický postup musí byť odsúhlasený odd. prevádzky SPP-distribúcia, a. s.

Technologický postup je potrebné spracovať na každý bod prepojenia a odpojenia a musí byť vypracovaný podľa vzoru platného v čase realizácie prepojovacích a odpojovacích prác. Prepoje je potrebné zrealizovať mimo vykurovaciu sezónu.

Odvzdušnenie/odplynenie sa vykoná v zmysle STN 38 6405 a STN EN 12327.

Schémy, typy a dimenzie pre zrealizovanie uvedených prepájacích a odpájacích prác sú uvedené vo výkresovej časti.

O vykonaní prepojovacích prác a vpustení plynu do potrubia sa vyhotoví zápis.

Napojenie vybudovaného plynovodu na prevádzkovaný plynovod bez vedomia prevádzkovateľa je zakázané.

01/S04 DOČASNÁ PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA PRE MANIPULÁCIU S TU

Pre prístup k existujúcemu trasovému uzáveru Drienovská Nová Ves, s ktorým sa bude počas rekonštrukcie manipulovať bude potrebné zriadiť dočasnú panelovú cestu /PC č.4/ použitím cestných panelov v celkovej dĺžke 142 m.

Skrývka ornice bude vykonaná za predpokladu, že sa navrhované terénne úpravy budú nachádzať na poľnohospodárskej pôde alebo na lesnom pozemku.

01/S05 PREPOJOVACIE OBJEKTY

V rámci stavby budú osadené prepojovacie objekty :

POIS – prepojovací objekt izolačného spoja

POCH – prepojovací objekt chráničky

POCHMS – prepojovací objekt chráničky vrátane meracej sondy

POMS – kontrolný merací vývod

POUZ – prepojovací objekt s uzemnením + PLPro

Káble budú na odizolované oceľové potrubie privarené metalotermicky - vid' výkresy: (P-MK, Navarenie kábla na plynovod). Je možné vykonať návarky metódou "PIN BRAZZING" švédskej firmy SAFET-RACK, ktorá zabezpečuje neporušenie štruktúry základného materiálu potrubia vysokou teplotou. Miesto navarenia kábla je potrebné dôkladne zaizolovať.

Ako meracia sonda bude použitá sonda MS 110, uložená v predpísanej hĺbke a vzdialenosti od chráneného potrubia (Prepojovací objekt z PE so sondou).

Osadenie meracej sondy a zapojenie v PO /PE/ – vid' výkresy: (Spojovací objekt).

Schéma zapojenia POIS/POCH/POMS – vid' výkresy: (Spojovací objekt).

Navrhované prepojovacie objekty /PO/ budú osadené v ochrannom pásme existujúcich oceľových plynovodov.

Údaje o zisťovacom konaní:

Navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Podrobnosti o povolených opatreniach na stavbe alebo na pozemku mimo staveniska:

V rámci navrhovanej stavby sa nevyžadujú žiadne opatrenia na pozemkoch mimo staveniska. Opatrenia týkajúce sa stavby vyplývajú zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb.

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní:

- Obec Drienov č. DR-2025/20-9-OcÚ zo dňa 18.11.2025
- Obec Ličartovce č. 450-3/2025 zo dňa 18.11.2025
- Okresný úrad Prešov, OCDPK č. OU-PO-OCDPK-2025/093493-02 zo dňa 13.11.2025, č. OU-PO-OCDPK-2026/052056 zo dňa 20.04.2026
- Okresný úrad Prešov, OSŽP, OU-PO-OSZP3-2025/091115-002 zo dňa 10.11.2025
- Okresný úrad Košice – okolie, OSZP č. OU-KE-OSZP-2025/022264-002 zo dňa 25.11.2025
- Okresný úrad Košice – okolie, OSZP č. OU-KE-OSZP-2025/005548-002 zo dňa 18.02.2026
- Okresný úrad Košice – okolie, OSZP č. OU-KS-OSZP-2025/022228-002 zo dňa 24.11.2025
- Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie č. OU-PO-PLO1-2025/091694-002 zo dňa 03.11.2025
- Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie č. OU-KS-PLO1-2025/022420-002 zo dňa 04.11.2025
- Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia č. OU-PO-OKR1-2025/092141-02 zo dňa 17.11.2025
- Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia č. OU-KS-OKR-2025/02288 zo dňa 05.11.2025
- Prešovský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a ŽP č. 08248/2025/DUPaZP-2 zo dňa 10.12.2025
- Krajský pamiatkový úrad Prešov č. Z-PUSR-080488/2025 zo dňa 31.10.2025
- Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov č. SUCPSK-PO/9572/2025 zo dňa 06.11.2025
- Slovenská správa ciest č. SSC/6333/2025/2330/39895 zo dňa 09.12.2025
- Národná diaľničná spoločnosť č. 8284/80100/2026 zo dňa 18.02.2026
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik č. SVP 2738/2026/2 zo dňa 26.01.2026
- MVSR, Prezídium hasičského a záchranného zboru č. PHZ-OPP4-2025/003373-003 zo dňa 19.12.2025
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice – okolie č. ORHZ-KS1-2025/000971-003 zo dňa 17.11.2025
- Slovenská električná prenosová sústava č. PS/2025/014677 zo dňa 20.11.2025
- Hydromeliorácie, štátny podnik č. 310/8653/2025-2 zo dňa 25.11.2025, č. 310/3495/2026-2 zo dňa 19.02.2026
- Slovak Telekom, a.s., č. 6612529816 zo dňa 12.11.2025
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby č. 4310-2025/390-18861 zo dňa 15.12.2025
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. č. 174390/2025/O zo dňa 15.12.2025
- Východoslovenská distribučná a.s. č. 31155/2025 zo dňa 01.12.2025

Stavebník je povinný splniť požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb a to:

A. Obec Drienov č. DR-2025/20-9-OcÚ zo dňa 18.11.2025

- Bez námietok

B. Obec Ličartovce č. 450-3/2025 zo dňa 18.11.2025

- Bez námietok

C. Prešovský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a ŽP č. 08248/2025/DUPaZP-2 zo dňa 10.12.2025

- Návrh stavby „Stavebné úpravy plynárenských zariadení v obci Lemešany Ličartovce“ situovanej v k.ú. Lemešany, Obišovce, Drienov a Ličartovce je v súlade so Záväznou časťou Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Zároveň upozorňujeme na podmienky na umiestnenie stavby vyplývajúce z ustanovenia § 40e ods. 1 zákona o územnom plánovaní.

D. Okresný úrad Prešov, OCDPK č. OU-PO-OCDPK-2025/093493-02 zo dňa 13.11.2025

- Prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Lemešany, v súlade so stavebným zákonom a v súlade s cestným zákonom
- Rekonštrukciou stavby nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov
- Rešpektovať všetky cestné odvodňovacie zariadenia, realizáciou stavby sa nesmú zhoršiť odtokové pomery na odvodňovacích zariadeniach cesty ani nesmie dôjsť k jej podmáčaniu
- Pevné nadzemné časti jednotlivých objektov je stavebník povinný umiestniť mimo telesa cesty a cestný pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú prekážku na pozemných komunikáciách podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona
- Križovanie plynového vedenia s cestou realizovať formou pretláčania bez zásahu do vozovky tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso
- Technické podmienky realizácie rekonštrukcie stavby v dotyku s cestou žiadame odsúhlasiť s vlastníkom cesty Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, resp. s jej správcom- Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov
- Vzhľadom k tomu, že časť rekonštrukcie stavby bude realizovaná v ochrannom pásme cesty (v súlade s ustanovením § 15 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m od osi vozovky cesty) je nutné, aby stavebník požiadal tunajší úrad o vydanie povolenia výnimky z ochranného pásma cesty v súlade s ustanovením § 11 cestného zákona.
V súlade s ustanovením § 11 ods. 5 cestného zákona sa žiadosť podáva v štádiu prípravnej dokumentácie stavby a to ešte pred vydaním overovacej doložky projektu stavby na ohlásenie (OU-PO-OCDPK-2026/052056-06 zo dňa 20.04.2026)
- Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november - marec
- Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedochádzalo k poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k znečisťovaniu vozovky
- Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny stavebný materiál

- Minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou formou pretláčania bez obmedzenia cestnej premávky na ceste je stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty (ustanovenie § 8 ods. 1 cestného zákona) a určenie dočasných dopravných značiek z oboch dopravných smerov 2-krát 131"-práca (ustanovenie § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona)

E. Okresný úrad Prešov, OCDPK, č. OU-PO-OCDPK-2026/052056-06 zo dňa 20.04.2026

- Stavba musí byť umiestnená a zrealizovaná podľa odsúhlasenej a schválenej dokumentácie mimo telesa cesty, v súlade s ÚPN Ličartovce, v súlade s overovacou doložkou projektu stavby na ohlásenie, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona, v súlade s ustanoveniami cestného zákona a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
- Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita a odvodnenie cestného telesa, nesmie dôjsť k zhoršeniu podmienok a k ohrozeniu výkonu údržby cesty
- Žiadateľ je povinný rešpektovať ustanovenia cestného zákona, zvlášť strpieť opatrenia na ochranu cesty podľa ustanovenia § 10 citovaného zákona
- Stavebné práce v ochrannom pásme cesty musia byť vykonávané tak, aby ich vplyvom nedošlo k obmedzeniu rozvoja a modernizácie cesty, k poškodeniu cestného telesa, k znečisteniu vozovky cesty, k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky a aby nedošlo k porušeniu príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov
- Žiadateľ je povinný pred začatím stavebných prác a po ich ukončení v dotyku s cestou prizvať zástupcu správcu cesty – cestmajsterstvo Záborské (p. Muľ Peter, č. t. 051/7798385, mobil 0915 963 373) na preberacie konanie z dôvodu zhodnotenia stavu pred a po ukončení prác s písomným odovzdaním cesty jej správcovi po ukončení stavebných prác spolu s porealizačným zameraním predmetnej stavby s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči telesu cesty
- Križovanie plynového vedenia s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne pretláčaním v hĺbke min. 180 cm pod korunou vozovky v zmysle platnej STN 73 6005 tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso
- Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na telese cesty uskladňovaný žiadny stavebný materiál a nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty
- V prípade rekonštrukcie cesty, nutnosti úpravy cesty alebo akejkoľvek investičnej činnosti správcu, resp. vlastníka cesty, žiadateľ zabezpečí preloženie plynového vedenia nachádzajúcu sa v ochrannom pásme cesty v danom úseku na vlastné náklady po výzve správcu cesty
- Žiadateľ je povinný splniť podmienky stanovené cestným správnym orgánom - Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo vyjadrení k dokumentácii stavby vydanom pod č. OU-PO-OCDPK-2025/0093493-02 zo dňa 13.11.2025
- Žiadateľ je povinný splniť podmienky stanovené správcom cesty vo vyjadrení k dokumentácii stavby vydanom pod č. SUCPSK-PO/9572/2025 zo dňa 06.11.2025
- Umiestnením stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste
- Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november – marec
- Minimálne 30 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou formou pretláčania bez obmedzenia cestnej premávky na ceste je stavebník povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty (ustanovenie § 8 ods. 1 cestného zákona) a určenie použitia dočasných dopravných značiek („131“ – práca) na ceste (ustanovenie § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona)

F. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov č. SUCPSK-PO/9572/2025 zo dňa 06.11.2025

- Stavbu žiadame realizovať mimo cestné teleso cesty II/3445 a jeho príslušenstvo (svah, priekopa, priepust, nespevnená krajnica, ...) a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva a nebola prekážkou pri údržbe cestného telesa a jeho príslušenstva
- V prípade umiestnenia stavby do ochranného pásma cesty III/3446 žiadame túto umiestniť minimálne 2,00 m od hranice cestného telesa a jeho príslušenstva (minimálne 2,00 m od vonkajšej hrany svahu, priekopy, nespevnenej krajnice, ...)
- Priechové kríženie s cestou III/3445 žiadame realizovať výlučne pretláčaním popod komunikáciu kolmo na os vozovky, dodržať hĺbku uloženia minimálne 1,50 m
- Štartovaciu jamu žiadame umiestniť mimo cestné teleso cesty 111/3445 a jeho príslušenstvo (svah, priekopa, priepust, nespevnená krajnica, ...) a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva a nebolo narušené odvodnenie cesty III/3445
- výkopovú zeminu žiadame neskladovať na cestnom telese dotknutej cesty
- na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov
- Pri stavebnej činnosti žiadame nezasiahnuť do cestného telesa a jeho príslušenstva (svah, priekopa, priepust, nespevnená krajnica, ...) a nenarušiť odvodnenie cesty 111/3445
- Pripravovanú stavbu žiadame umiestniť mimo konštrukcie mostov a priepustov, minimálne však 5,00 m od konštrukcie mostov a priepustov
- Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu
- Počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby nebola uvedená cesta nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli tieto okamžite odstránené stavebníkom
- V prípade umiestnenia stavby do ochranného pásma cesty 111/3445 je potrebné v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie výnimky zo zakázanej alebo obmedzenej činnosti v ochrannom pásme cesty
- V prípade užívania cesty III/3445 iným než obvyklým spôsobom v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby je potrebné v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie cesty
- Pred začatím prác a po ich ukončení prizvať zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, cestmajsterstvo Záborské (p. Peter Mul), tel.č. 0915 963 373) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty zápisnične predmetný úsek cesty v pôvodnom stave (dokumentácia skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči cestnému telesu cesty I11/3445). V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby

G. Slovenská správa ciest č. SSC/6333/2025/2330/39895 zo dňa 09.12.2025

- Žiadateľ zabezpečí, že prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené
- Predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma cesty 1/20, preto je potrebné v zmysle §11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/20. K udeleniu výnimky dáva správca cesty súhlas
- Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty 1/20

- Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty 1/20 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené
- Všetky zásahy do cestného pozemku v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty 1/20 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 pracovné dni pred zahájením prác s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: Mgr. Zeleňák, MBA., tel. č. 0918 626 673. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka
- Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou 1/20 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu
- Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky
- V prípade, že dôjde k zmene vlastníka, uvedené povinnosti prejdú na nového majiteľa
- V prípade, že počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste 1/20 (státie mechanizmov a pod.), je potrebné v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať príslušný cestný správny orgán a to Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie cesty 1/20. Pracovisko musí byť riadne označené dopravným značením, odsúhlaseným príslušným DI PZ
- Uvedené pripomienky sa vzťahujú na aktuálne predloženú žiadosť a dokumentáciu stavby. V prípade doplnenia alebo zmeny dokumentácie stavby, ktorá bude mať dopad na cestu I. triedy, si SSC vyhradzuje právo uvedené pripomienky doplniť alebo upraviť

H. Národná diaľničná spoločnosť č. 8284/80100/2026 zo dňa 18.02.2026

- Stavba bude realizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie v stupni PD, zodpovedný projektant Ing. Valéria Sterančáková z 01/2026
- V prípade zmeny, resp. akéhokoľvek doplnenia do projektovej dokumentácie zasahujúceho do právom chránených záujmov NDS, požadujeme vopred predložiť NDS žiadosť na posúdenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky
- Požadujeme rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch diaľnice D1, ktoré si je investor stavby povinný vytýčiť pred zahájením prác. Zároveň by sme radi uviedli, že NDS nezameriava, nevytyčuje a nezakresľuje inžinierske siete, pretože NDS nemá zariadenia potrebné na vytýčenie inžinierskych sietí
- Stavba nebude nijakým spôsobom napojená na inžinierske siete v majetku a správe NDS
- Stavba bude v súlade s legislatívou SR a budú dodržané svetlé vzdialenosti ochranných pásiem pre jednotlivé druhy inžinierskych sietí
- Osvetlenie Stavby nesmie byť smerované tak, aby oslňovalo účastníkov premávky diaľnice D1
- Trasa líniovej Stavby sa bude nachádzať v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1 a v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je investor Stavby povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1, ešte pred vydaním povolenia na realizáciu stavebných úprav. Cestným správnym orgánom pre diaľnice a rýchlostné cesty je Ministerstvo dopravy SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
- V zmysle 88 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov práce spojené s križovaním diaľnice D1 nie je možné realizovať bez povolenia zvláštneho užívania, o ktoré je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán. K žiadosti o povolenie zvláštneho užívania D1 žiadame predložiť priečny rez D1 v mieste križovania komunikácie so zakreslením všetkých sietí
- Vzhľadom na to, že Stavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve NDS požadujeme uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena za obmedzenie užívania nehnuteľnosti (ďalej len

zmluva") po vybudovaní uvedenej Stavby na majetku NDS, najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia Stavby. Vecné bremeno bude zriadené len na časti dotknutých pozemkov v trase pripojovacieho plynovodu vrátane jeho ochranného pásma. Na tieto účely zašle Stavebník, bezodkladne po vybudovaní Stavby, NDS žiadosť o uzatvorenie zmluvy, ktorej prílohou bude úradne overený geometrický plán na vyznačenie rozsahu vecného bremena a znalecký posudok na určenie výšky odplaty (primeranej náhrady) za obmedzenie užívania nehnuteľností. V žiadosti Stavebník zároveň oznámi NDS presný termín ukončenia výstavby Stavby. Uvedenú písomnú žiadosť spolu s prílohami zašle Stavebník na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Oddelenie majetkových vzťahov, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

- V prípade, že si Stavba vyžiada obmedzenie premávky na diaľnici D1, je možné práce začať až po vydaní určenia použitia dočasného dopravného značenia, na základe predloženého projektu dočasného dopravného značenia, ktorý musí byť najprv odsúhlasený NDS a príslušným dopravným inšpektorátom. 11. Svojou činnosťou nebude investor Stavby ohrozovať plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľnici D1
 - Začiatok a ukončenie prác požadujeme vopred oznámiť NDS Stredisku správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD 11") Prešov, vedúcemu strediska- Ing. Štefan Dióssy, tel. č. 0903 406 360 a budete sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka z SSÚD 11
 - Investor Stavby zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na diaľnici D1 a jej súčiastkach, a aby nedošlo k poškodeniu diaľnice D1 a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, je investor Stavby povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi SSÚD 11, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody
 - Požadujeme, aby práce boli realizované mimo mostné objekty. č. D1-359_PM (M5163) a D1-359 LM (M10565) min. 1,5 m od opory predmetných mostných objektov
 - Počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice D1, ako aj jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS je investor Stavby povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie investor Stavby oznámi NDS SSÚD 11, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody
 - Pretláčanie pripojovacieho plynovodu popod diaľnicu D1 požadujeme realizovať kolmo na os vozovky s uložením do chráničky v min. hĺbke 2,6 m pod niveletou vozovky. Štartovaciu a cieľovú jamu pretlaku vedenia pod diaľnicu D1 požadujeme umiestniť mimo cestný pozemok. Nie je možné zasiahnuť do cestného telesa
 - Pri prácach súvisiacich s križovaním diaľnice D1 nesmie dôjsť k zásahu do spevnenej časti vozovky, porušeniu existujúceho odvodňovacieho systému, ani k porušeniu stability cestného telesa
 - Na Stavbou dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z diaľnice D1, ktoré by negatívne ovplyvňovali plynulosť a bezpečnosť premávky
 - Požadujeme dotknuté a okolité komunikácie udržiavať v čistote a ich prípadné znečistenie bezodkladne odstraňovať
 - Požadujeme, aby po ukončení prác pri križovaní diaľnice D1 bol okolitý terén uvedený do pôvodného stavu, vrátane zatrávnenia
 - Po ukončení realizačných prác NDS požaduje odovzdať oddeleniu majetkovej správy (odd. 40103) projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN po ukončení stavebných úprav
1. **Okresný úrad Prešov, OSŽP, OU-PO-OSZP3-2025/091115-002 zo dňa 10.11.2025**
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov je stavba možná s podmienkou: ku križovaniu vodných tokov je potrebné stanovisko správcu toku

J. Okresný úrad Košice – okolie, OSZP č. OU-KE-OSZP-2025/022264-002 zo dňa 25.11.2025 (vyjadrenie podľa ust. § 28 zák.č. 364/2004 Z.z.)

- Upozorňujeme, že na časť stavebných úprav plynárenských zariadení plánovaných v k. ú. Obišovce je potrebné požiadať Okresný úrad Košice-okolie, orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, nakoľko stavebné úpravy budú prebiehať v blízkosti vodného toku. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné stanovisko správu vodného toku SVP, š.p., Povodie Hornádu, OZ Košice a PD stavby
- predmetné záväzné stanovisko- vyjadrenie sa vydáva iba pre stavbou dotknuté parcely nachádzajúce sa v k. ú. Obišovce. Pre stavbou dotknuté parcely nachádzajúce sa v k. ú. Lemešany a Drienov je potrebné požiadať o vydanie záväzného stanoviska- vyjadrenia Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy

K. Okresný úrad Košice – okolie, OSZP č. OU-KE-OSZP-2025/005548-002 zo dňa 18.02.2026 (vyjadrenie podľa ust. § 27 zák.č. 364/2004 Z.z.)

- Zabezpečiť, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami
- Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať ustanovenia §47, §49 a §50 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
- Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať ustanovenia §37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
- Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Hydromeliorácii, š.p. č. 310/8653/2025-2 zo dňa 25.11.2025
- predmetný súhlas sa vydáva iba pre stavbou dotknuté parcely nachádzajúce sa v k. ú. Obišovce. Pre stavbou dotknuté parcely nachádzajúce sa v k. ú. Lemešany, Ličartovce a Drienov je potrebné požiadať o vydanie súhlasu Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy

L. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik č. SVP 2738/2026/2 zo dňa 26.01.2026

- Pri križovaní Drienovského potoka VTL plynovodom prekopaním žiadame dodržať min. kryciu výšku 1,0m nad hornou hranou chráničky/ochrany VTL plynovodu bez uvažovania nánosov v dne. V prípade križovania VVVT Torysa bezvýkopovou technológiou dodržať v PD navrhnutú kryciu výšku min. 1,5 1,9m. Koryto potoka v mieste križovania prekopaním žiadame stabilizovať vhodným typom opevnenia a napojiť na jestvujúce opevnenie Drienovského potoka. Detail križovania s Drienovským potokom žiadame doplniť do PD.
- Chráničku v mieste križovania VVVT Torysa žiadame ukončiť v zmysle predloženej PD a pri Drienovskom potoku min. 5,0m od brehovej čiary obojstranne. Chráničky žiadame dimenzovať na zaťaženie min. 25t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov
- Žiadame dodržať aj ďalšie podmienky pre križovanie VTL plynovodu s vodnými tokmi vyplývajúce platnej z platnej STN 73 6822 2 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“
- Križovanie VTL plynovodu s vodnými tokmi žiadame označiť viditeľnými stabilnými značkami. V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetných značiek, správca (vlastník) VTL plynovodu zabezpečí ich neodkladnú obnovu
- Nakoľko bude značná časť VTL plynovodu vedená v záplavovom území vodného toku Torysa, doporučujeme v zmysle platnej STN 73 6822 opatriť potrubie proti jeho vyplaveniu v rozsahu predpokladanej záplavy z VVVT Torysa kotevnými blokmi, prípadne iným vhodným spôsobom

- Pred samotnou realizáciou stavby žiadame detaily technického riešenia križovania VTL plynovodu s vodnými tokmi Torysa a Drienovský potok vopred odsúhlasíť so zástupcom správcu toku, kontaktná - Ing. Martin Cap, e-mailom na adresy: martin.cap@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk. Odsúhlasenie potvrdiť zápisom do stavebného denníka, resp. spísaním záznamu z prerokovania
- Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade vzniku havarijnej situácie ihneď kontaktovať okrem SIŽP aj zástupcu SVP, š.p. VH dispečing tel. č. 055/6338172 (24-hod. služba) a e-mailom na adresu: oz.kedispecing@svp.sk, z dôvodu posúdenia a možného včasného zásahu na zvládnutie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd
- Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý žiadame zaslať nám na odsúhlasenie
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile dotknutých vodných tokov, ani na ich pobrežných pozemkoch. Brehy a príľahlé trávnaté porasty narušené výstavbou požadujeme uviesť do pôvodného stavu
- Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť min. 7 dní vopred na SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Prevádzkové stredisko Prešov, kontaktná osoba Ing. Martin Cap, e-mailom na adresy: martin.cap@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk, z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby v dotyku s našimi záujmami
- Na kolaudačné konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudáciou stavby požadujeme odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie jednotlivých križovaní s vodnými tokmi, s uvedením rkm vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť 1 x v tlačenej forme a v digitálnej forme (súbor *.dgn, *.dwg)

M. Hydromeliorácie, štátny podnik č. 310/8653/2025-2 zo dňa 25.11.2025

- križovanie a súbeh VTL plynovodu s odvodňovacími kanálmi navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z r.1983
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice kontaktná osoba p. Szekeres, kontakt: +421 918 542 452, karol.szekeres@hmssp.sk
- VTL plynovod v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť min. 1,0 m pod niveletu dna kanála
- pri súbehu vodovodného potrubia s odvodňovacím kanálom žiadame dodržať min. vzdialenosť 5 m od brehovej čiary odvodňovacieho kanála
- počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietoknosť kanála
- miesto križovania VTL plynovodu s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami
- prizvať našich pracovníkov k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania
- v prípade porušenia majetku štátu odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora

- Projektovú dokumentáciu k stavebnému zámeru žiadame doplniť o zakres odvodňovacieho kanála do situácie a o vzorový detail rez križovania plynovodu s odvodňovacím kanálom. Doplnenú projektovú dokumentáciu žiadame zaslať na odsúhlasenie

N. Hydromeliorácie, štátny podnik č. 310/3495/2026-2 zo dňa 19.02.2026

- V doplnenej projektovej dokumentácii, predloženej dňa 13.02.2026, s názvom stavby úpravy plynárenských zariadení v obci Lemešany Ličartovce" situácia, je zakreslený odvodňovací kanál a plynovod, vo výkrese s názvom stavby Stavebné úpravy plynárenských zariadení v obci Lemešany Ličartovce" vzorové uloženie potrubia, je zakreslený vzorový priečny rez odvodňovacieho kanála s plynovodom, čím boli požiadavky z vyjadrenia č. 310/8653/2025-2 zo dňa 25.11.2025 zapracované, s vydaním stavebného zámeru na stavbu Stavebné úpravy plynárenských zariadení v obci Lemešany Ličartovce", ktorá je plánovaná v k.ú. Lemešany, Ličartovce, Drienov, Obišovce, okres Prešovský, Košický súhlasíme

O. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie č. OU-PO-PLO1-2025/091694-002 zo dňa 03.11.2025

- V prípade realizácie prác kratšej ako 1 rok je potrebné pred začatím výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v z. n. p. (ďalej len zákon) a požiadať tunajší odbor o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok. Povinné doklady k žiadosti sú uvedené v § 18 ods. 2 písm. a) až c) zákona
- V prípade ak doba plánovaného zámeru na poľnohospodárskej pôde presiahne jeden rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona. Povinné doklady k žiadosti sú uvedené v § 17 ods. 5 zákona

P. Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie č. OU-KS-PLO1-2025/022420-002 zo dňa 04.11.2025

- V prípade realizácie kratšej ako jeden rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona a požiadať tunajší odbor o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok
- Ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako jeden rok, je pred realizáciou potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len "zákon")
- Pri realizácii, ak ide o objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m² je potrebné požiadať tunajší úrad o stanovisko podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona

Q. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia č. OU-PO-OKR1-2025/092141-02 zo dňa 17.11.2025

- S realizáciou stavby súhlasí bez pripomienok

R. Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia č. OU-KS-OKR-2025/02288 zo dňa 05.11.2025

- Po preštudovaní predloženej dokumentácie k predmetnej stavbe, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 2 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 399/2012 Z. z. ktorou sa mení a dop vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie

stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z., Okresný úrad Košice-okolie, odbor krízového riadenia nemá z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany k dokumentácii tejto stavby pripomienky a za dodržania vyššie uvedených právnych noriem so stavbou súhlasí

S. Okresný úrad Košice – okolie, OSZP č. OU-KS-OSZP-2025/022228-002 zo dňa 24.11.2025

- V zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa § 68 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny, v zmysle § 9 zákona o ochrane prírody a krajiny vydáva záväzné stanovisko iba ku: b) prerokovaniu stavebného zámeru, konaniu o stavebnom zámere, nariaďovaní stavebných prác alebo odstránení stavby, c) overovaní projektu stavby d) kolaudácii stavby, zmene v užívaní stavby, dočasnému užívaniu stavby alebo predčasnemu užívaniu stavby e) preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie alebo dodatočnému povoleniu stavby. V zmysle uvedeného Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie nie je príslušný na vydanie záväzného stanoviska k ohláseniu stavebných úprav vyššie uvedenej stavby

T. Krajský Pamiatkový úrad Prešov č. Z-PUSR-080488/2025 zo dňa 31.10.2025

- Súhlasí s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere Stavebné úpravy plynárenských zariadení v obci Lemešany- Ličartovce", ktorá sa bude realizovať na pozemkoch v k. ú. Lemešany, Drienov, Ličartovce, podľa predloženej projektovej dokumentácie s podmienkou: Nálezca/stavbyvedúci je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 44 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia

U. Slovenská elektrizačná prenosová sústava č. PS/2025/014677 zo dňa 20.11.2025

- nemáme námietky k PD stavby Stavebné úpravy plynárenských zariadení v obci Lemešany - Ličartovce za dodržania nasledovných podmienok pre realizáciu prác v ochrannom pásme vedení V273, V071/072, V477/478 a V409 :
- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podperných bodov požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od základov stožiarov predmetných vedení a výkopové práce vykonávať ručne
- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedení
- kovové časti stavby v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN
- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedení min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Východ, ES Lemešany, Ing. Marek Lukáč, +421 905 368 582, marek.lukac@sepsas.sk
- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou (v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z., § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky), resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme
- počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vvn vypnúť a uzemniť
- práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

Vyhlášky č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, noriem STN EN 50341-1, STN EN 50341-2-23, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem

- po ukončení budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými vedeniami (os, krajné vodiče, najbližší stožiar) a správu o odbornej prehliadke a skúške na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia

V. Slovak Telekom, a.s., č. 6612529816 zo dňa 12.11.2025

- Stavebník je povinný dodržiavať Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu
- V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

W. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby č. 4310-2025/390-18861 zo dňa 15.12.2025

- Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES

X. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. č. 174390/2025/O zo dňa 15.12.2025

- V záujmovej lokalite sú trasované PIS verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti (situácie zaslané s vyjadrením k existencii IS zn. 95766/2023/Je/O/UVR zo dňa 19.7.2023), ktoré žiadame rešpektovať v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. (Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach). Podľa § 19 sú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných

kanalizácií nasledovné: odstavec (2) pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi vodovodného, alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to: 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nadpriemer 5500 mm. Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy

- Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421
 - V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS
 - Upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojek, ktoré sú v majetku a správe majiteľov napájaných nehnuteľností
 - Pri súbehu a pri križovaniach dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
 - Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom neodkladne vykonať na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, tasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu podľa § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.
 - Práce v rámci navrhovanej zástavby žiadame vykonávať tak, aby nedošlo k porušeniu nášho potrubia, alebo zníženiu jeho krytia v zmysle platných STN
 - Pri realizácii prác v ochrannom pásme našich vodohospodárskych zariadení žiadame prizvať zástupcov našej organizácie a to za stredisko vodovodov p. Kozák č. tel.: 051/7572520 a za stredisko kanalizácií p. Maťufka, č. tel: 051/7572550
 - Pásma ochrany VZ určené rozhodnutím Okresného úradu V prešov, odbor ŽP, č. 2797/97/607/VO-Ci zo dňa 26.3.1998 situáciu PHO v M = 1:10 000 zasielame v prílohe PHO I. st. 20 x 20 m oplatené s uzamykateľnou bránou a označené výstražnou tabuľou PHO II. st. vnútorné 30 m v priemere okolo VZ PHO IL st. vonkajšie- nepravidelný desaťuholník s max. šírkou 700m a dĺžkou 1350m
- V ochrannom pásme I. stupňa je zakázané:

- Vykonávať poľnohospodársku činnosť s výnimkou kosenia a zberu trvalých trávnatých porastov
- Akákoľvek výstavba s výnimkou zariadení slúžiacich na odber a úpravu vody
- Pasenie hospodárskych zvierat
- Vykonávať akékoľvek zemné práce narúšajúce pôdny porýv
- Používať trhaviny, toxické látky, skladovať a manipulovať s ropnými látkami, zriaďovať skládky odpadov
- Vykonávať právo poľovníctva
- Používať pesticíd, repelenty a minerálne hnojivá
- Obrábať pôdu
- Budovať sklady a komunikácie
- Vchádzať s mechanizačnými prostriedkami s výnimkou prostriedkov súvisiacich s opravou vodohospodárskych zariadení
- V ochrannom pásme sa nepripúšťa činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie vodárenského zdroja, prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí alebo zvierat pôsobiť nepriaznivo alebo ktoré môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody

V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané:

- Vybrané poľnohospodárske činnosti Vybrané lesohospodárske činnosti
- Akákoľvek ďalšia výstavba najmä priemyselná
- Iné: Ťažba zemných hmôt, zriaďovať výkopy, realizovať vrtné práce alebo iné práce, ktorými by sa narúšala oživená pôdna vrstva a znižovala hrúbka krycej nepriepustnej vrstvy. Pri závlaha pozemkov je možné používať len vodu vyhovujúcu v kvalite v zmysle platnej STN, Výstavba produktovodov nebezpečných látok, hlavne ropovodov, Zriaďovania cintorínov, mrchovnísk a skládok všetkých druhov odpadov, Zriaďovania cintorínov, mrchovnísk a skládok všetkých druhov odpadov Výstavbu zásobníkov plynov a čerpacích staníc pohonných látok

Y. Východoslovenská distribučná a.s. č. 31155/2025 zo dňa 01.12.2025

- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podporných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN
- S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:
 - Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednať vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdshop.sk
 - V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu
 - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu
 - Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladacími inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2
 - Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia
 - Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2923
 - Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad existujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005
- Práce v ochranných pásmach elektrických zariadení a v ich blízkosti musia byť vykonávané tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia osôb a k ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia
- V zmysle Zákona o energetike v ochranných pásmach elektrických zariadení a v ich blízkosti je osoba, ktorá vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto konkrétnu činnosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a dodržiavať ním určené podmienky pre danú činnosť
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby
- Ličartovce" nemáme k technickému riešeniu z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané vyššie uvedené pripomienky a zároveň žiadame dodržať: práce v

ochranných pásmach elektrických zariadení a v ich blízkosti musia byť vykonávané tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia osôb a k ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia, a požadujeme informovať prevádzkovateľa predmetných vedení o termíne realizácie prác, kontaktná osoba Ing. Dáriuš Kozmaš, +421917176023

Z. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice – okolie č. ORHZ-KS1-2025/000971-003 zo dňa 17.11.2025

- po preskúmaní žiadosti bolo zistené, že rozsah predmetnej stavby presahuje územný obvod jedného krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a zasahuje aj do územného obvodu ďalšieho krajského riaditeľstva. V zmysle § 17 ods. 1 písm. v) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ak stavba presahuje územný obvod jedného krajského riaditeľstva, ministerstvo určuje krajské riaditeľstvo príslušné na vykonávanie štátneho požiarneho dozoru podľa § 25 ods. 1 písm. b) prvého, piateho a dvanásteho bodu. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že okresné riaditeľstvo predmetnú vec odstupuje na ďalšie riešenie a rozhodnutie príslušnému orgánu Ministerstvu vnútra SR, Prezidiu Hasičského a záchranného zboru

AA. MVSR, Prezídium hasičského a záchranného zboru č. PHZ-OPP4-2025/003373-003 zo dňa 19.12.2025

- podľa ustanovenia § 25 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa štátny požiarly dozor pri stavebných úpravách navykonáva.

Uskutočnenie stavby:

Dodávateľsky – stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od uzatvorenia zmluvy obchodné meno zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho.

Zákonné povinnosti stavebníka upravuje § 30 stavebného zákona, práva a povinnosti zhotoviteľa stavby upravuje § 32 stavebného zákona, povinnosti projektanta upravuje § 35 stavebného zákona a povinnosti stavbyvedúceho upravuje § 37 a § 38 stavebného zákona. Každá z uvedených osôb zodpovedá za splnenie povinností vyplývajúcich zo stavebného zákona. Všetky osoby zúčastnené na realizácii stavby sú preto povinné postupovať v súlade so stavebným zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podľa všeobecnej právnej zásady ignorantia legis non excusat (neznalosť zákona neospravedlňuje) sú všetky osoby zúčastnené na realizácii stavby povinné svoje zákonné povinnosti poznať a dodržiavať.

Požiadavky na označenie staveniska a stavby:

Stavebník je povinný označiť stavenisko a stavbu viditeľne informačnou konštrukciou umiestnenou na verejnom priestranstve, ktorá bude obsahovať meno alebo názov stavebníka, jeho logo alebo iné viditeľné označenie umožňujúce jeho verejnú identifikáciu.

Lehota výstavby:

Realizácia stavby musí byť ukončená najneskôr **do 3 rokov odo dňa začatia stavebných prác**, ktoré je stavebník povinný podľa § 30 ods. 3 písm. a) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu pred ich začatím.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere:

Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí tri roky.; nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere možno predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky. Na žiadosť stavebníka možno zároveň platnosť rozhodnutia o stavebnom zámere primerane predĺžiť a to aj opakovane; celkovo však lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere s predĺženiami nesmie trvať viac ako sedem rokov.

Rozhodnutie o rozporných požiadavkách a stanoviskách zo správy o prerokovaní stavebného zámeru:

Zo správy o prerokovaní stavebného zámeru nevyplynuli žiadne rozporné požiadavky dotknutých orgánov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli námietky proti realizácii stavby.

Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do trvalého užívania až po jej kolaudácii (§ 66 a nasl. stavebného zákona).

Odôvodnenie

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Košice bol podľa ust. § 13 písm. j) stavebného zákona Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR, sekcia výstavby a vyvlastnenia, odbor stavebnej správy, oddelenie metodiky určený ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad na konanie o stavebnom zámere pre stavbu označenú „Stavebné úpravy plynárenských zariadení v obci Lemešany-Ličartovce“, keďže ide o stavbu, ktorá sa má uskutočniť vo viacerých krajoch, a to v Košickom a Prešovskom kraji (list č. 18864/2026-5.1.2;09300/2026 zo dňa 20.02.2026).

Dňa 15.05.2026 podal stavebník Žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere podľa § 50 stavebného zákona pre stavbu „Stavebné úpravy plynárenských zariadení v obci Lemešany – Ličartovce“ v rozsahu hlavnej stavby: Stavba 01 – VTL plynovody, a v jej členení na stavebné objekty: 01/SO1 – Príprava staveniska, 01/SO2 - VTL prípojky, 01/SO3 - Prepojenie a odpojenie, 01/SO4 – Dočasná prístupová komunikácia pre manipuláciu s TU, 01/SO5 – Prepojovacie objekty, na pozemkoch mimo zastavaného územia k.ú. Lemešany, Ličartovce, Drienov, Obišovce. Všetky stavebné úpravy plynárenských zariadení budú vedené na parcelách zaťažených zákonným vecným bremenom existujúceho plynovodu a prípojok, resp. v ochrannom pásme pôvodných existujúcich plynovodov a prípojok.

Stavebník súčasne podľa ust. § 65 ods. 2 stavebného zákona podal žiadosť o overenie projektu stavby, t.j. predmetom prerokovania je stavebný zámer spolu s overením projektu stavby podľa ust. § 65 ods. 2 v spojení s ust. § 20 ods. 2 písm. b) stavebného zákona.

Podľa § 57 ods. 3 stavebného zákona správny orgán môže na žiadosť stavebníka rozhodovať o stavebnom zámere a zároveň overiť projekt stavby, ak stavebník predložil v konaní súhlasné doložky súladu vydané dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami.

Dňom podania žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na predmetnú stavbu bolo začaté konanie o stavebnom zámere.

Stavebník zaplatil správny poplatok vo výške 5000 € (slovom „päťtisíc“ eur).

Stavebný úrad po preštudovaní predloženej žiadosti o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere spolu s podkladmi, v zmysle § 51 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona oznámil, listom č. 21171/39066/2026-16.1.2 zo dňa 20.05.2026, začatie konania účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám a súčasne podľa § 53 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a podľa ust. § 52 ods. 2 stavebného zákona určil lehotu na uplatnenie pripomienok a námietok, súčasne ich poučil, že na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky sa neprihliadne (§ 51 ods. 2 stavebného zákona).

Podľa ust. § 51 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad vyššie uvedený list doručoval formou verejnej vyhlášky a zachoval doručovanie úradného dokumentu do elektronickej schránky dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám. Listom č. 21171/39066/2026-16.1.2 zo dňa 20.05.2026 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 20.05.2026 a zvesený dňa 05.06.2026.

Dňa 28.05.2026 bolo tunajšiemu úradu doručené vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2026/067671-002 zo dňa 28.05.2026, ktorým súhlasil s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere za dodržania podmienok určených vo vyjadrení č. OU-PO-OCDPK-2025/093493-002 zo dňa 13.11.2025 a č. OU-PO-OCDPK-2026/052056-06 zo dňa 20.04.2026.

Po opätovnom preskúmaní žiadosti a jej podkladov, tunajší úrad zistil, že v liste č. 21171/39066/2026-16.1.2 zo dňa 20.05.2026, nastala chyba v písaní podľa ust. § 47 ods. 6 správneho poriadku a v jeho obsahu, v časti opis stavebných pozemkov chýbala Príloha č. 2. Súčasne v rozdeľovníku chýbal zoznam stavebných pozemkov vyplývajúci z Prílohy č. 2. Vychádzajúc z uvedeného tunajší úrad listom č. 21171/46568/2026/16.1.2 zo dňa 12.06.2026 oznámil začatie konania o stavebnom zámere účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám v časti Prílohy č. 2 a súčasne podľa § 53 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne tunajší úrad v liste č. 21171/39066/2026/16.1.2 zo dňa 20.05.2026 neoznámil začatie konania ani ostatným účastníkom konania podľa ust. § 49 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, preto týmto opravil predmetnú chybu v písaní (§ 49 ods.6 správneho poriadku) a toto oznámenie sa týkalo aj týchto účastníkov konania. Účastníci konania podľa Prílohy č. 2 a podľa ust. § 49 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, mohli svoje návrhy, pripomienky a námietky uplatniť v určenej lehote a súčasne boli poučení, že na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky sa neprihliadne (§ 51 ods. 2 stavebného zákona). Súčasne tunajší úrad upozornil vlastníkov pozemkov uvedených v Prílohe č. 1, ktorým bolo oznámené začatie konania o stavebnom zámere listom č. 21171/39066/2026/16.1.2 zo dňa 20.05.2026, doručené formou verejnej vyhlášky, ktorá bola vyvesená dňa 20.05.2026 a zvedená dňa 05.06.2026 (t.j. deň oznámenia), že im plynie lehota na vznášanie námietok uvedeným oznámením, t.j. uplynie dňa 16.06.2026. Na neskôr vznesené námietky tunajší úrad nebude prihliadať.

Podľa ust. § 51 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad vyššie uvedený list doručoval formou verejnej vyhlášky a zachoval doručovanie úradného dokumentu do elektronickej schránky dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám. Listom č. 21171/39066/2026-16.1.2 zo dňa 20.05.2026 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.06.2026 a zvesený dňa 29.06.2026.

Dňa 23.06.2026 bolo tunajšiemu úradu doručené vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik č. SVP 13800/2026/2 zo dňa 17.06.2026, ktorým súhlasil s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere za dodržania podmienok určených vo vyjadrení č. SVP 2738/2026/2 zo dňa 26.01.2026.

Dňa 14.07.2026 bolo tunajšiemu úradu doručené vyjadrenie Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP-2026/015227-003 zo dňa 13.07.2026, ktorým určil nasledovné podmienky:

- Pre vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru predmetnej stavby je potrebné pre katastrálne územia Ličartovce, Drienov, Drienovská Nová Ves a Lemešany požiadať vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, ktorým je Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
- V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia v k. ú. Obišovce je potrebné o súhlas požiadať Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený samostatným konaním v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01. 10.– do konca februára)
- Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny
- Pri zemných prácach zamedziť kontaminácii zeminy semenami, spórmami, odrezkami invázných druhov rastlín, ktorých podmienky a spôsob odstraňovania je uvedený v § 2 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov.

Stavebník predložil dokumentáciu stavby v rozsahu stavebného zámeru vypracovanú oprávnenou osobou a správu o prerokovaní stavebného zámeru, primerane povahe a rozsahu stavby tak, ako to ustanovuje príloha č. 15 vyhlášky č. 60/2025 Z. z.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere z hľadísk uvedených v § 57 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že stavebné úpravy plynárenských zariadení budú vedené na parcelách zaťažených zákonným vecným bremenom existujúceho plynovodu a prípojok, resp. v ochrannom pásme pôvodných existujúcich plynovodov a prípojok, z predložených podkladov vyplýva súlad so záujmom chráneným osobitným predpisom a to najmä so záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania. Podľa správy o prerokovaní stavebného zámeru uplatnené záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb nie sú rozporné, pričom pripomienky a návrhy účastníkov konania neboli uplatnené. Projektovú dokumentáciu v rozsahu stavebného zámeru a správu o prerokovaní stavebného zámeru vypracoval generálny projektant stavby.

Stavebník súčasne podal žiadosť o overenie projektu stavby (§ 65 ods. 2 stavebného zákona), primerane povahe a rozsahu stavby tak, ako to ustanovuje príloha č. 16 vyhlášky č. 60/2025 Z. z..

Dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby si neuplatnili požiadavky na vydanie doložiek súladu, preto stavebný úrad na žiadosť stavebníka rozhoduje o stavebnom zámere a zároveň/súčasne, po nadobudnutí právoplatnosti predmetného rozhodnutia o stavebnom zámere overí projekt stavby (§ 57 ods. 3 v spojení s ust. § 65 ods. 2 stavebného zákona).

Stavebný úrad v priebehu konania o stavebnom zámere nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere.

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavbu možno začať realizovať až po overení projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Košice, oddelenie štátnej stavebnej správy, Žriedlová 13, 040 01 Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Martin Petruško

riaditeľ

Regionálneho úradu pre územné
plánovanie a výstavbu Košice

Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania:

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania – vlastníkom dotknutých pozemkov a účastníkom konania podľa ust. § 49 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Košice, Žriedlová 13, 040 01 Košice a zároveň bude zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk a webovej stránke úradu v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 16.04.2026

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
Slovenskej republiky
Regionálny úrad pre územné plánovanie
a výstavbu Košice
Žriedlová 3366/13, 040 01 Košice
-5-

Pečiatka, podpis:

Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou vlastníkom dotknutých pozemkov a účastníkom konania podľa ust. § 49 ods. 1 písm. c) stavebného zákona – t.j. vlastníkom susednej stavby a vlastníkom susedného pozemku, ak ich vlastnícke právo alebo iné práva k týmto stavbám a pozemkom môžu byť rozhodnutím o stavebnom zámere priamo dotknuté a :

1. SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - stavebník

Pozemky reg. C

k.ú. Obišovce:

1255, 1254, 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1248, 1245, 1247, 1246, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225, 1224, 1223, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217, 1216, 1215, 1214, 1213, 1212, 1084, 1211, 1210, 1209, 1207, 1208, 1256, 1206, 1148, 1149, 1150, 1151, 1205, 1191/2, 1202, 1201, 1200, 1199, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1190, 1188/1, 1187/3, 1187/2, 1187/1, 1192, 1191/1, 1203, 611/9, 611/8, 611/7, 1188/2, 1167/2, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1154, 465/16, 465/29, 1049, 1050, 1054, 1053, 1036

k.ú. Ličartovce:

738/1, 291/1, 291/22, 291/11, 291/8, 291/5

k.ú. Drienov:

1325/1, 1310, 1311, 1311/1, 1309/1, 1309/2, 1308/20, 1308/14, 1308/13, 1308/12, 1308/11, 733/4
733/1, 733/2

k.ú. Drienovská Nová Ves:

1789/1, 1690/3

Pozemky reg. E

k.ú. Lemašany:

654/2, 653/1, 653/4, 652/1, 651/1, 650/1, 649/2, 649/1, 647/1, 629/4, 646/1, 659, 658, 657/1, 656/1, 655, 654/202, 653/3, 653/6, 652/3, 651/4, 650/5, 649/3, 649/201, 647/3, 644/1, 643/1, 640/1, 639/1, 636/1, 635/1, 632/1, 629/8, 633/1, 630, 628, 627/1, 625, 622, 621, 618, 617, 614, 613, 610, 609, 606, 485/1, 443/2, 444,

k.ú. Drienov:

866/209, 866/208, 866/207, 866/206, 866/205, 866/204, 5015/10, 866/203, 5022, 866/195,

k.ú. Drienovská Nová Ves:

1643, 1642, 1641, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1632, 1631, 1630, 1629,
1628, 1627

k.ú. Lemešany:

565/5, 147/1, 147/14, 556/9, 556/8, 556/7, 556/10, 556/1, 556/6, 555/15, 553/2, 553/7, 553/26, 553/1,
552/1, 540/1,

Rozhodnutie sa doručuje na vedomie stavebníkov, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám do elektronickej schránky:

2. SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
3. Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov
4. Obec Ličartovce, 082 03 Ličartovce č. 239
5. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Hroncova 13, 041 70 Košice, IČO: 00151866
7. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, vodná správa, Hroncova 13, 041 70 Košice
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, vodná správa, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov, IČO: 00151866
9. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, , Masarykova 10, 080 01 Prešov, IČO: 00151866
10. Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Hroncova 13, 041 70 Košice
11. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
12. Okresný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice

13. Prešovský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a ŽP, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
14. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 1154, 080 01 Prešov
15. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859
16. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava,
17. Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, IČO: 36022047
18. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35829141
19. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
21. NASES, Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
22. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 36570460
23. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361
24. NDS, a.s., Dúbravská 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001
25. MVSR, Prezídium hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava, IČO: 00151866

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.


Údaje elektronického dokumentu

Názov: Rozhodnutie o stavebnom zámere
Identifikátor: 21171/2026-16.1.2;56345/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: JUDr. Zuzana Hudáková OPRÁVNENIE 1014 Zástupca riaditeľ'a odboru
Oprávnenie: Oprávnenie 1014, Zástupca riaditeľ'a odboru, podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z., Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zastúpená osoba: MANDANT Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný elektronický podpis / Kvalifikovaná elektronická pečať
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 16.07.2026 08:28:47 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 16.07.2026 06:29:08 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
21171/2026-16.1.2;56345/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: JUDr. Daniela Michalovčíková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu verejnej moci: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
IČO: 54669464
Dátum vytvorenia doložky: 16.07.2026
Podpis a pečiatka:

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
Slovenskej republiky
Regionálny úrad pre územné plánovanie
a výstavbu Košice
Žriedlová 3366/13, 040 01 Košice
-3-